

УТВЕРЖДАЮ

«___» 20 ___ г.

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ ФОК «Лазурный» 13.10.2015**

1. Общие сведения об объекте

1.1 Наименование (вид) объекта

Объекты физической культуры и спорта. Спортивные комплексы

1.2 Адрес объекта

обл. Липецкая, Чаплыгинский р-н, г. Чаплыгин, пер. Московский, д. 8

1.3 Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, кв.м

- часть здания этажей (или на этаже), кв.м

- наличие прилегающего земельного участка Нет кв.м

1.4 Год постройки здания , последнего капитального ремонта

1.5 Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2015, капитального

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6 Название организации (учреждения)

полное юридическое наименование - согласно Уставу

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей Физкультурно –
оздоровительный комплекс «Лазурный» Чаплыгинского
муниципального района Липецкой области

краткое наименование МБОУ ДОД ФОК «Лазурный»

1.7 Юридический адрес организации (учреждения) обл. Липецкая, Чаплыгинский р-н, г. Чаплыгин, пер. Московский, д. 8

1.8 Основание для пользования объектом Оперативное управление

1.9 Форма собственности муниципальная собственность

1.10 Территориальная принадлежность муниципальная

1.11 Вышестоящая организация (наименование)

1.12 Адрес вышестоящей организации, другие координаты

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности Объекты физической культуры и спорта->Спортивные комплексы

2.2 Виды оказываемых услуг

на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: Дети, Взрослые (трудоспособные), Пожилые

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: К, О, Г, С, У

2.6 Плановая мощность:

посещаемость (количество обслуживаемых в день) 300 вместимость 300 пропускная способность 300

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) Да

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

От остановки общественного транспорта "Агрегатная", вдоль улицы до объекта по асфальтированной дороге.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту Нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м.

3.2.2 время движения (пешком) 15 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути Нет

3.2.4 Перекрестки: Нерегулируемый

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: Нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: Есть описание: Перепады высоты в виде неровного асфальтового покрытия и бордюров при съезде и подъеме на пешеходную зону.

Их обустройство для инвалидов на коляске: Нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

No п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	ВНД

5.	с нарушениями слуха	Б
6.	с нарушениями умственного развития	ДУ
*- указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»		

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Этаж 1 -> ТERRитория, прилегающая к зданию	ДЧ-И(К, О, Г), ДУ-И(С, У)
2	Этаж 1 -> Вход в здание	ДЧ-И(Г), ДУ-И(У)ВНД-И(К, О, С)
3	Этаж 1 -> Пути движения внутри здания	ДЧ-И(О, Г), ДУ-И(У)ВНД-И(К, С)
4	Этаж 1 -> Зона целевого назначения	ДЧ-И(К, О, Г), ДУ-И(У)ВНД-И(С)
5	Этаж 1 -> Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И(Г), ДУ-И(У)ВНД-И(К, О, С)
6	Этаж 1 -> Прочие помещения	ДЧ-И(Г), ДУ-И(К, О, У)ВНД-И(С)
7	Этаж 1 -> Средства информации и телекоммуникации	ДУ-И(У)ВНД-И(К, О, С, Г)
8	Этаж 2 -> Пути движения внутри здания	ДЧ-И(Г), ДУ-И(О, У)ВНД-И(К, С)
9	Этаж 2 -> Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И(Г, У), ВНД-И(К, О, С)
10	Этаж 2 -> Прочие помещения	ДЧ-И(Г), ДУ-И(К, О, С, У)
11	Путь следования к объекту	ДЧ-И(Г), ДУ-И(О, У)ВНД-И(К, С)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно(указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД-П – недоступно полностью всем; ВНД-И(К, О, С, Г, У) - недоступно только для (указать категории инвалидов)

3.5 Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

ВНД-И (К, С, Г), ДЧ-И (У), ДУ-И (О)

4.1 Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	ТERRитория, прилегающая к зданию	Этаж 1: ТERRитория объекта (вход на территорию, территория без лестниц и пандусов, автостоянка): Автостоянка посетителей: ->оборудовать автостоянку для инвалидов, оборудовать места со специальным знаком глубиной в 5 м., оборудовать места со специальным знаком шириной в 3,5 м., установить тактильно-визуальные знаки доступности, оборудовать путь ко входу декоративными ограждениями, оборудовать территорию местами отдыха: через 200 м., установить указатели
2	Вход в здание	Этаж 1: Вход в здание (крыльце, тамбур, лестница)->установить поручень (ограждение) площадки согласно нормативам, установить несколько покрытие, сделать контрастную окраску первой ступени, сделать контрастную окраску последней ступени, установить опорные поручни с обеих сторон, оборудовать рельефной тактильной полосой маршрут, оборудовать переносным пандусом
3	Пути движения внутри здания	Этаж 2: Пути движения (коридор/холл, лестница): Лестница в зоне оказания услуги: ->сделать контрастную окраску крайних ступеней, оборудовать лестницу пандусом или приобрести электроподъемник, приобрести мобильный подъемник, установить поручни на лестнице с двух сторон, установить рельефные полосы перед маршем, оборудовать коридор сиденьями для отдыха лиц с нарушениями ОДА, предусмотреть наличие тактильной полосы; Этаж 1: Пути движения (коридор/холл, лестница): Лестница в зоне оказания услуги: ->сделать контрастную окраску крайних ступеней, оборудовать ступени стационарным или переносным пандусом либо приобрести подъемник, приобрести мобильный подъемник, установить поручни на лестнице с двух сторон, установить рельефные полосы перед маршем, предусмотреть наличие тактильной полосы
4	Зона целевого назначения	
5	Санитарно-гигиенические помещения	Этаж 2: Санузлы (кабины открытые, раковина): Санузел отдельный: ->увеличить дверной проем до 90 см., установить рельефные таблички доступности, Оборудовать кабину для инвалидов с габаритами не менее 165x180 см опорными поручнями, крючками для костылей на высоте 120 см и выступом 12 см, тактильной полосой, ведущей к кабине, ощущаемой ногой, шириной 30 см., установить опорные поручни; Этаж 1: Санузлы (кабины открытые, раковина): Санузел отдельный: ->увеличить дверной проем до 90 см., установить рельефные таблички доступности, Оборудовать кабину для инвалидов с габаритами не менее 165x180 см опорными поручнями, крючками для костылей на высоте 120 см и выступом 12 см, тактильной полосой, ведущей к кабине, ощущаемой ногой, шириной 30 см.; Этаж 2: Душевые (кабины открытые): Душевая: ->установить рельефные таблички доступности, оборудовать душевую кабину для инвалидов с габаритами не менее 165x180 см опорными поручнями, ручным душем, переносными или закрепленными на стене сиденьями, крючками для костылей на высоте 120 см и выступом 12 см, тактильной полосой, ведущей к кабине, ощущаемой ногой, шириной 30 см.; Этаж 1: Душевые (кабины открытые): Душевая: ->увеличить дверной проем до 90 см., установить рельефные таблички доступности, Оборудовать кабину для инвалидов с габаритами не менее 165x180 см опорными поручнями, крючками для костылей на высоте 120 см и выступом 12 см, тактильной полосой, ведущей к кабине, ощущаемой ногой, шириной 30 см.
6	Прочие помещения	

7	Средства информации и телекоммуникации	Этаж 1: Средства информации и телекоммуникации->оборудовать освещением средства информации, уменьшить высоту средств информации до 1,6 м., установить тактильно-визуальные указатели, пиктограммы, оборудовать помещение малогабаритными аудио-визуальными справочными системами, установить речевые информаторы, оборудовать помещение световыми текстовыми табло, установить тактильные средства информации об услугах, оборудовать помещение таксофоном, оборудовать помещение таксофоном(текстовым телефоном), оборудовать помещение телефоном с увеличением звука и увеличенными тактильными клавишами
8	Путь следования к объекту	Для адаптации путей следования к объекту необходимо установить указатели направления движения, оборудовать съезды в местах перепадов высот.
9	Все зоны и участки	<p>Модернизировать требуется зону «Территория, прилегающая к зданию», а именно: оборудовать автостоянку для инвалидов, оборудовать места со специальным знаком глубиной в 5 м., оборудовать места со специальным знаком шириной в 3,5 м., установить тактильно-визуальные знаки доступности, оборудовать путь ко входу декоративными ограждениями, оборудовать территорию местами отдыха: через 200 м., установить указатели;</p> <p>Модернизировать требуется зону «Вход в здание», а именно: установить поручень (ограждение) площадки согласно нормативам, установить несколькое покрытие, сделать контрастную окраску первой ступени, сделать контрастную окраску последней ступени, установить опорные поручни с обоих сторон, оборудовать рельефной тактильной полосой маршрут, оборудовать переносным пандусом;</p> <p>Модернизировать требуется зону «Пути движения внутри здания», а именно: сделать контрастную окраску крайних ступеней, оборудовать лестницу пандусом или приобрести электроподъемник, приобрести мобильный подъемник, установить поручни на лестнице с двух сторон, установить рельефные полосы перед маршем, оборудовать коридор сиденьями для отдыха лиц с нарушениям ОДА, предусмотреть наличие тактильной полосы, сделать контрастную окраску крайних ступеней, оборудовать ступени стационарным или переносным пандусом либо приобрести подъемник, приобрести мобильный подъемник, установить поручни на лестнице с двух сторон, установить рельефные полосы перед маршем, предусмотреть наличие тактильной полосы;</p> <p>Модернизировать требуется зону «Санитарно-гигиенические помещения», а именно: увеличить дверной проем до 90 см., установить рельефные таблички доступности, Оборудовать кабину для инвалидов с габаритами не менее 165x180 см опорными поручнями, крючками для костылей на высоте 120 см и выступом 12 см, тактильной полосой, ведущей к кабине, ощущаемой ногой, шириной 30 см, , установить опорные поручни, увеличить дверной проем до 90 см., установить рельефные таблички доступности, Оборудовать кабину для инвалидов с габаритами не менее 165x180 см опорными поручнями, крючками для костылей на высоте 120 см и выступом 12 см, тактильной полосой, ведущей к кабине, ощущаемой ногой, шириной 30 см, , установить опорные поручни, установить рельефные таблички доступности, оборудовать душевую кабину для инвалидов с габаритами не менее 165x180 см опорными поручнями, ручным душем, переносными или закрепленными на стене сиденьями, крючками для костылей на высоте 120 см и выступом 12 см, тактильной полосой, ведущей к кабине, ощущаемой ногой, шириной 30 см, увеличить дверной проем до 90 см., установить рельефные таблички доступности, Оборудовать кабину для инвалидов с габаритами не менее 165x180 см опорными поручнями, крючками для костылей на высоте 120 см и выступом 12 см, тактильной полосой, ведущей к кабине, ощущаемой ногой, шириной 30 см, ;</p> <p>Модернизировать требуется зону «Средства информации и телекоммуникации», а именно: оборудовать освещением средства информации, уменьшить высоту средств информации до 1,6 м., установить тактильно-визуальные указатели, пиктограммы, оборудовать помещение малогабаритными аудио-визуальными справочными системами, установить речевые информаторы, оборудовать помещение световыми текстовыми табло, установить тактильные средства информации об услугах, оборудовать помещение таксофоном, оборудовать помещение телефоном с увеличением звука и увеличенными тактильными клавишами</p>

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2 Период проведения работ в рамках исполнения

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДЧ-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4 Для принятия решения

Согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается:

4.5 Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ, дата:

<http://www.dostupno48.ru/>
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте)
2. Акта обследования объекта
3. Решения Комиссии:

от 09.11.2015

09.11.2015 - 19.11.2015

от 09.11.2015

от

Обследование выполнено ООО ММГ-Липецк

Директор ООО «ММГ-Липецк»



УТВЕРЖДАНО
Руководитель учреждения

« ____ » 20 ____ г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ ФОК «Лазурный»_19.11.2015

Чаплыгинский

Наименование территориального
образования субъекта Российской
Федерации

« ____ » 20 ____ г.

1. Общие сведения об объекте

1.1 Наименование (вид) объекта

Объекты физической культуры и спорта. Спортивные комплексы.

1.2 Адрес объекта

обл. Липецкая, Чаплыгинский р-н, г. Чаплыгин, пер. Московский, д. 8

1.3 Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, кв.м.
- часть здания этажей (или на этаже), кв.м.

- наличие прилегающего земельного участка Нет кв.м.

1.4 Год постройки здания

, последнего капитального ремонта

1.5 Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

текущего 2015, капитального

1.6 Название организации (учреждения)

полное юридическое наименование - согласно Уставу

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного

образования детей Физкультурно – оздоровительный комплекс «Лазурный»

Чаплыгинского муниципального района Липецкой области

МБОУ ДОД ФОК «Лазурный»

краткое наименование

1.7 Юридический адрес организации (учреждения)

обл. Липецкая, Чаплыгинский р-н, г. Чаплыгин, пер. Московский, д. 8

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

От остановки общественного транспорта "Агрегатная", вдоль улицы до объекта по асфальтированной дороге.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту

Нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м.

3.2.2 время движения (пешком) 15 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути Нет

3.2.4 Перекрестки: Нерегулируемый

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: Нет

3.2.6 Перепады высоты на путях: Есть описание: Перепады высоты в виде неровного асфальтового покрытия и бордюров при съезде и подъеме на пешеходную зону.

Их обустройство для инвалидов на коляске: Нет описание:

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	ДУ
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	ВНД
5.	с нарушениями слуха	Б
6.	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Этаж 2 -> Пути движения внутри здания	ДЧ-И(Г), ДУ-И(О, У) ВНД-И(К, С)		
2	Этаж 2 -> Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И(Г, У), ВНД-И(К, О, С)		2015-11-06 16-19-36.JPG, 2015-11-06 16-18-58.JPG
3	Этаж 2 -> Прочие помещения	ДЧ-И(Г), ДУ-И(К, О, С, У)		2015-11-06 16-16-58.JPG, 2015-11-06 16-18-09.JPG
4	Этаж 1 -> ТERRITORIA, прилегающая к зданию	ДЧ-И(К, О, Г), ДУ-И(С, У)		

5	<u>Этаж 1 -> Вход в здание</u>	<u>ВНД-И(К, О, С)</u>		2015-11-06 16-29-42.JPG
6	<u>Этаж 1 -> Пути движения внутри здания</u>	<u>ДЧ-И(О, Г), ДУ-И(У)ВНД-И(К, С)</u>		2015-11-06 16-16-19.JPG, 2015-11-06 16-15-13.JPG
7	<u>Этаж 1 -> Зона целевого назначения</u>	<u>ДЧ-И(К, О, Г), ДУ-И(У)ВНД-И(С)</u>		
8	<u>Этаж 1 -> Санитарно-гигиенические помещения</u>	<u>ДЧ-И(Г), ДУ-И(У)ВНД-И(К, О, С)</u>		2015-11-06 16-12-30.JPG, 2015-11-06 16-12-41.JPG, 2015-11-06 16-12-22.JPG, 2015-11-06 16-13-37.JPG, 2015-11-06 16-13-52.JPG
9	<u>Этаж 1 -> Прочие помещения</u>	<u>ДЧ-И(Г), ДУ-И(К, О, У)ВНД-И(С)</u>		2015-11-06 16-12-47.JPG
10	<u>Этаж 1 -> Средства информации и телекоммуникации</u>	<u>ДУ-И(У)ВНД-И(К, О, С, Г)</u>		2015-11-06 16-14-56.JPG, 2015-11-06 16-13-10.JPG
11	<u>Путь следования к объекту</u>	<u>ДЧ-И(Г), ДУ-И(О, У)ВНД-И(К, С)</u>		

** Указывается ДП-В - доступно полностью всем, ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов), ДЧ-В - доступно частично всем, ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов). ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

3.5 ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

ВНД-И(К, С, Г), ДЧ-И(У), ДУ-И(О)

4. Управленческое решение (проект)

4.1 Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию	Этаж 1: Территория объекта (вход на территорию, территория без лестниц и пандусов, автостоянка): Автостоянка посетителей: ->оборудовать автостоянку для инвалидов, оборудовать места со специальным знаком глубиной в 5 м., оборудовать места со специальным знаком шириной в 3,5 м., установить тактильно-визуальные знаки доступности, оборудовать путь ко входу декоративными ограждениями, оборудовать территорию местами отдыха: через 200 м., установить указатели
2	Вход в здание	Этаж 1: Вход в здание (крыльцо, тамбур, лестница)->установить поручень (ограждение) площадки согласно нормативам, установить несколько покрытие, сделать контрастную окраску первой ступени, сделать контрастную окраску последней ступени, установить опорные поручни с обоих сторон, оборудовать рельефной тактильной полосой маршрут, оборудовать переносным пандусом
3	Пути движения внутри здания	Этаж 2: Пути движения (коридор/холл, лестница): Лестница в зоне оказания услуги: ->сделать контрастную окраску крайних ступеней, оборудовать лестницу пандусом или приобрести электроподъемник, приобрести мобильный подъемник, установить поручни на лестнице с двух сторон, установить рельефные полосы перед маршем, оборудовать коридор сиденьями для отдыха лиц с нарушениями ОДА, предусмотреть наличие тактильной полосы; Этаж 1: Пути движения (коридор/холл, лестница): Лестница в зоне оказания услуги: ->сделать контрастную окраску крайних ступеней, оборудовать ступени стационарным или переносным пандусом либо приобрести подъемник, приобрести мобильный подъемник, установить поручни на лестнице с двух сторон, установить рельефные полосы перед маршем, предусмотреть наличие тактильной полосы
4	Зона целевого назначения	
5	Санитарно-гигиенические помещения	Этаж 2: Санузлы (кабины открытые, раковина): Санузел отдельный: ->увеличить дверной проем до 90 см., установить рельефные таблички доступности, Оборудовать кабину для инвалидов с габаритами не менее 165x180 см опорными поручнями, крючками для костылей на высоте 120 см и выступом 12 см, тактильной полосой, ведущей к кабине, ощущаемой ногой, шириной 30 см., установить опорные поручни; Этаж 1: Санузлы (кабины открытые, раковина): Санузел отдельный: ->увеличить дверной проем до 90 см., установить рельефные таблички доступности, Оборудовать кабину для инвалидов с габаритами не менее 165x180 см опорными поручнями, крючками для костылей на высоте 120 см и выступом 12 см, тактильной полосой, ведущей к кабине, ощущаемой ногой, шириной 30 см., установить опорные поручни; Этаж 2: Душевые (кабины открытые): Душевая: ->установить рельефные таблички доступности, оборудовать душевую кабину для инвалидов с габаритами не менее 165x180 см опорными поручнями, ручным душем, переносными или закрепленными на стене сиденьями, крючками для костылей на высоте 120 см и выступом 12 см, тактильной полосой, ведущей к кабине, ощущаемой ногой, шириной 30 см.; Этаж 1: Душевые (кабины открытые): Душевая: ->увеличить дверной проем до 90 см., установить рельефные таблички доступности, Оборудовать кабину для инвалидов с габаритами не менее 165x180 см опорными поручнями, крючками для костылей на высоте 120 см и выступом 12 см, тактильной полосой, ведущей к кабине, ощущаемой ногой, шириной 30 см.
6	Прочие помещения	
7	Средства информации и телекоммуникации	Этаж 1: Средства информации и телекоммуникации->оборудовать освещением средства информации, уменьшить высоту средств информации до 1,6 м., установить тактильно-визуальные указатели, пиктограммы, оборудовать помещение малогабаритными аудио-визуальными справочными системами, установить речевые информаторы, оборудовать помещение световыми текстовыми табло, установить тактильные средства информации об услугах, оборудовать помещение таксофоном, оборудовать помещение таксофоном(текстовым телефоном), оборудовать помещение телефоном с увеличением звука и увеличенными тактильными клавишами
8	Путь следования к объекту	Для адаптации путей следования к объекту необходимо установить указатели направления движения, оборудовать съезды в местах перепадов высот.

	<p>Модернизировать требуется зону «Территория, прилегающая к зданию», а именно: оборудовать автостоянку для инвалидов, оборудовать места со специальным знаком глубиной в 5 м., оборудовать места со специальным знаком шириной в 3,5 м., установить тактильно-визуальные знаки доступности, оборудовать путь ко входу декоративными ограждениями, оборудовать территорию местами отдыха: через 200 м., установить указатели;</p> <p>Модернизировать требуется зону «Вход в здание», а именно: установить поручень (ограждение) площадки согласно нормативам, установить нескользкое покрытие, сделать контрастную окраску первой ступени, сделать контрастную окраску последней ступени, установить опорные поручни с обоих сторон, оборудовать рельефной тактильной полосой марш, оборудовать переносным пандусом;</p> <p>Модернизировать требуется зону «Пути движения внутри здания», а именно: сделать контрастную окраску крайних ступеней, оборудовать лестницу пандусом или приобрести электроподъёмник, приобрести мобильный подъёмник, установить поручни на лестнице с двух сторон, установить рельефные полосы перед маршем, оборудовать коридор сиденьями для отдыха лиц с нарушениям ОДА, предусмотреть наличие тактильной полосы, сделать контрастную окраску крайних ступеней, оборудовать ступени стационарным или переносным пандусом либо приобрести подъёмник, приобрести мобильный подъёмник, установить поручни на лестнице с двух сторон, установить рельефные полосы перед маршем, предусмотреть наличие тактильной полосы;</p> <p>Модернизировать требуется зону «Санитарно-гигиенические помещения», а именно: увеличить дверной проем до 90 см., установить рельефные таблички доступности, Оборудовать кабину для инвалидов с габаритами не менее 165x180 см опорными поручнями, крючками для костылей на высоте 120 см и выступом 12 см, тактильной полосой, ведущей к кабине, ощущаемой ногой, шириной 30 см., установить опорные поручни, увеличить дверной проем до 90 см., установить рельефные таблички доступности,</p>
9	<p>Все зоны и участки</p> <p>Оборудовать кабину для инвалидов с габаритами не менее 165x180 см опорными поручнями, крючками для костылей на высоте 120 см и выступом 12 см, тактильной полосой, ведущей к кабине, ощущаемой ногой, шириной 30 см., установить опорные поручни, установить рельефные таблички доступности, оборудовать душевую кабину для инвалидов с габаритами не менее 165x180 см опорными поручнями, ручным душем, переносными или закрепленными на стене сиденьями, крючками для костылей на высоте 120 см и выступом 12 см, тактильной полосой, ведущей к кабине, ощущаемой ногой, шириной 30 см., увеличить дверной проем до 90 см., установить рельефные таблички доступности, Оборудовать кабину для инвалидов с габаритами не менее 165x180 см опорными поручнями, крючками для костылей на высоте 120 см и выступом 12 см, тактильной полосой, ведущей к кабине, ощущаемой ногой, шириной 30 см.;</p> <p>Модернизировать требуется зону «Средства информации и телекоммуникации», а именно: оборудовать освещением средства информации, уменьшить высоту средств информации до 1,6 м., установить тактильно-визуальные указатели, пиктограммы, оборудовать помещение малогабаритными аудио-визуальными справочными системами, установить речевые информаторы, оборудовать помещение световыми текстовыми табло, установить тактильные средства информации об услугах, оборудовать помещение таксофоном, оборудовать помещение таксофоном(текстовым телефоном), оборудовать помещение телефоном с увеличением звука и увеличенными тактильными клавишами</p>

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается, ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР, технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2 Период проведения работ в рамках исполнения

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

Оценка результата исполнения программы, плана(по состоянию доступности)

4.4 Для принятия решения (требуется/не требуется):

4.4.1. Согласование на Комиссии

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МПН)

4.4.2. Согласование работ с надзорными органами

4.4.3. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации

4.4.4. Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта)

4.4.5. Согласование с общественными организациями инвалидов

4.4.6. Другое

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организаций, даты), прилагается:

4.7 Информация может быть размещена (обитовлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации:

<http://www.dostupno48.ru/>

(наименование сайта, портала)

ПРИЛОЖЕНИЯ:

5. Особые отметки

Результаты обследования:

- | | | |
|---|--|-------------|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию | на _____ л. |
| 2 | Вход в здание | на _____ л. |
| 3 | Пути движения внутри здания | на _____ л. |
| 4 | Зона целевого назначения | на _____ л. |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | на _____ л. |
| 6 | Прочие помещения | на _____ л. |
| 7 | Средства информации и телекоммуникации | на _____ л. |

Результаты фотофиксации на объекте _____
 Портажные планы, паспорт БТИ _____
 Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту):

на _____ л.
 на _____ л.

Руководитель рабочей группы

(Должность, Ф.И.О.)

(подпись)

В том числе:

Представители общественных
организаций инвалидов

(Должность, Ф.И.О.)

(подпись)

Представители организации,
расположенной на объекте

(Должность, Ф.И.О.)

(подпись)

Управленческое решение согласовано
(протокол № _____)
Комиссией (название)

« ____ » 20 ____ г.

(подпись)

Обследование выполнено ООО «ММГ-Липецк»

Директор ООО «ММГ-Липецк»



Приложение 1
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ 09-11-2015_19.11.2015
от « ____ » 20 ____ г.

I Результаты обследования:

1 Территория, прилегающая к зданию

ДОД ФОК «Лазурный»

(Наименование объекта)

обл. Липецкая, Чаплыгинский р-н, г. Чаплыгин, пер. Московский, д. 8

(Адрес объекта)

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Территория объекта (вход на территорию, территория без лестниц и пандусов, автостоянка)	есть			Автостоянка посетителей		K, O	
					Автостоянка посетителей №1		K, O	
					Доля машино- мест для инвалидов	0	K, O	оборудовать автостоянку для инвалидов
					глубина	0	K	оборудовать места со специальным знаком глубиной в 5 м.
					ширина	0	K	оборудовать места со специальным знаком шириной в 3,5 м.
					Вход на территорию		K, O, C, Г	
					Вход на территорию		K, O, C, Г	
					Знак доступности учреждения	Нет	K, O, C, Г, У	установить тактильно-визуальные знаки доступности
					декоративное ограждение, выполняющее направляющую функцию	Нет	C	оборудовать путь ко входу декоративными ограждениями
					места отдыха: через 200 м	Нет	O	оборудовать территорию местами отдыха: через 200 м.
					указатели направления движения	Нет	K, O, Г	установить указатели

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДЧ-И(К, О, Г), ДУ-И(С, У)			Этаж 1: Территория объекта (вход на территорию, территория без лестниц и пандусов, автостоянка): Автостоянка посетителей: ->оборудовать автостоянку для инвалидов, оборудовать места со специальным знаком глубиной в 5 м., оборудовать места со специальным знаком шириной в 3,5 м., установить тактильно-визуальные знаки доступности, оборудовать путь ко входу декоративными ограждениями, оборудовать территорию местами отдыха: через 200 м., установить указатели

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно
частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

**указывается один из вариантов: не нуждается, ремонт (текущий, капитальный), индивидуальное решение с ТСР, технические решения невозможны – организация
альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ 09-11-2015_19.11.2015
от « ____ » 20 ____ г.

I Результаты обследования:

2 Вход в здание

ДОД ФОК «Лазурный»

(Наименование объекта)

обл. Липецкая, Чаплыгинский р-н, г. Чаплыгин, пер. Московский, д. 8

(Адрес объекта)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Вход в здание (крыльцо, тамбур, лестница)	есть		2015-11-06 16-29-42.JPG	Крыльцо (входная площадка)			
					Высота площадки			
					Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см	Нет	К, О, С	установить поручни (ограждение) площадки согласно нормативам
					Нескользкое покрытие	Нет	К, О, С	установить нескользкое покрытие
					Лестница наружная			
					Контрастная окраска ступеней			
					первая ступень	Нет	С	сделать контрастную окраску первой ступени
					последняя ступень	Нет	С	сделать контрастную окраску последней ступени
					Нескользкое покрытие	Нет	О, С	установить нескользкое покрытие
					Поручни с двух сторон	Нет	О, С	установить опорные поручни с обеих сторон
					Рельефная (тактильная) полоса перед маршем	Нет	С	оборудовать рельефной тактильной полосой марш
					Пандус переносной	Нет	К, О	оборудовать переносным пандусом

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ВНД-И(К, О, С)		2015-11-06 16-29-42.JPG	Этаж 1: Вход в здание (крыльцо, тамбур, лестница)->установить поручень (ограждение) площадки согласно нормативам, установить нескользкое покрытие, сделать контрастную окраску первой ступени, сделать контрастную окраску последней ступени, установить опорные поручни с обеих сторон, оборудовать рельефной тактильной полосой марш, оборудовать переносным пандусом

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

**указывается один из вариантов: не нуждается, ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ 09-11-2015_19.11.2015
от «___» 20__ г.

I Результаты обследования:

3 Пути движения внутри здания

ДОД ФОК «Лазурный»
(Наименование объекта)

обл. Липецкая, Чаплыгинский р-н, г. Чаплыгин, пер. Московский, д. 8

(Адрес объекта)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Пути движения (коридор/холл, лестница)	есть			Коридор/холл		К, О, С	
					Коридор/холл		К, О, С	
					для лиц с нарушениями ОДА (О) (расстояние от сидения до полосы движения не менее 60 см)	0	К, О, С	оборудовать коридор сиденьями для отдыха лиц с нарушениями ОДА
					Тактильная полоса	Нет	С	предусмотреть наличие тактильной полосы

			Лестница в зоне оказания услуги		K, O, C		
			Лестница в зоне оказания услуги		K, O, C		
			Контрастная окраска крайних ступеней	Нет	C	сделать контрастную окраску крайних ступеней	
			Наличие внутренних пандусов	Нет	K, O, C	оборудовать лестницу пандусом или приобрести электроподъёмник	
			Подъемник для инвалидов	Нет	K, O	приобрести мобильный подъёмник	
			Поручни с двух сторон	Нет	O, C	установить поручни на лестнице с двух сторон	
			Рельефная (тактильная) полоса перед маршем	Нет	C	установить рельефные полосы перед маршем	
2	Пути движения (коридор/холл, лестница)	есть	Коридор/холл		K, O, C		
			Коридор/холл		K, O, C		
			Тактильная полоса	Нет	C	предусмотреть наличие тактильной полосы	
			Лестница в зоне оказания услуги		K, O, C		
			Лестница в зоне оказания услуги		K, O, C		
			Контрастная окраска крайних ступеней	Нет	C	сделать контрастную окраску крайних ступеней	
			Наличие внутренних пандусов	Нет	K, O, C	оборудовать ступени стационарным или переносным пандусом либо приобрести подъёмник	
			Подъемник для инвалидов	Нет	K, O	приобрести мобильный подъёмник	
			Поручни с двух сторон	Нет	O, C	установить поручни на лестнице с двух сторон	
			Рельефная (тактильная) полоса перед маршем	Нет	C	установить рельефные полосы перед маршем	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания	ДЧ-И(Г), ДУ-И(О, У)ВНД-И(К, С)			Этаж 2: Пути движения (коридор/холл, лестница): Лестница в зоне оказания услуги: ->сделать контрастную окраску крайних ступеней, оборудовать лестницу пандусом или приобрести электроподъёмник, приобрести мобильный подъёмник, установить поручни на лестнице с двух сторон, установить рельефные полосы перед маршем, оборудовать коридор сидениями для отдыха лиц с нарушениям ОДА, предусмотреть наличие тактильной полосы; Этаж 1: Пути движения (коридор/холл, лестница): Лестница в зоне оказания услуги: ->сделать контрастную окраску крайних ступеней, оборудовать ступени стационарным или переносным пандусом либо приобрести подъёмник, приобрести мобильный подъёмник, установить поручни на лестнице с двух сторон, установить рельефные полосы перед маршем, предусмотреть наличие тактильной полосы

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:

Приложение 4
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ 09-11-2015_19.11.2015
от « ____ » 20 ____ г.

I Результаты обследования:

4 Зона целевого назначения

ДОД ФОК «Лазурный»
(Наименование объекта)

обл. Липецкая, Чаплыгинский р-н, г. Чаплыгин, пер. Московский, д. 8
(Адрес объекта)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ	
1	Зона обслуживания (обслуживание через окно/прилавок)	есть			Обслуживание через окно/прилавок		К, О		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения	ДЧ-И(К, О, Г), ДУ-И(У)ВНД-И(С)			

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ 09-11-2015_19.11.2015
от « ____ » 20 __ г.

I Результаты обследования:

5

Санитарно-гигиенические помещения

ДОД ФОК «Лазурный»
(Наименование объекта)

обл. Липецкая, Чаплыгинский р-н, г. Чаплыгин, пер. Московский, д. 8

(Адрес объекта)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ	
1	Санузлы (кабинки открытые, раковина)	есть		2015-11-06 16-18-58.JPG	Санузел отдельный		К, О, С		
					Санузел отдельный		К, О, С		
					Ширина проема двери в свету	58	К	увеличить дверной проем до 90 см.	
					Знак доступности помещения	Нет	К, О, С	установить рельефные таблички доступности	
					Количество кабин, оборудованных для инвалидов	0	К, О	Оборудовать кабину для инвалидов с габаритами не менее 165x180 см опорными поручнями, крючками для костылей на высоте 120 см и выступом 12 см, тактильной полосой, ведущей к кабине, ощущаемой ногой, шириной 30 см,	
					Раковина				
					опорный поручень	Нет	К	установить опорные поручни	
2	Санузлы (кабинки открытые, раковина)	есть		2015-11-06 16-18-58.JPG	Санузел отдельный		К, О, С		
					Санузел отдельный		К, О, С		
					Ширина проема двери в свету	80	К	увеличить дверной проем до 90 см.	
					Знак доступности помещения	Нет	К, О, С	установить рельефные таблички доступности	
					Количество кабин, оборудованных для инвалидов	0	К, О	Оборудовать кабину для инвалидов с габаритами не менее 165x180 см опорными поручнями, крючками для костылей на высоте 120 см и выступом 12 см, тактильной полосой, ведущей к кабине, ощущаемой ногой, шириной 30 см,	
					Раковина				
					опорный поручень	Нет	К	установить опорные поручни	
3	Душевые (кабинки открытые)	есть		2015-11-06 16-19-36.JPG	Душевая				
					Душевая				
					Ширина проема двери в свету	80	К	увеличить дверной проем до 90 см.	
					Знак доступности помещения	Нет	К, О, С	установить рельефные таблички доступности	

					Количество кабин, оборудованных для инвалидов	0	К, О, С	оборудовать душевую кабину для инвалидов с габаритами не менее 165x180 см опорными поручнями, ручным душем, переносными или закрепленными на стенах сиденьями, крючками для костылей на высоте 120 см и выступом 12 см, тактильной полосой, ведущей к кабине, опущаемой ногой, шириной 30 см	
4	Душевые (кабины открыты)	есть	2015-11-06 16-19-36.JPG	Душевая					
				Душевые					
				Ширина проёма двери в свету	79	К	увеличить дверной проём до 90 см.		
				Знак доступности помещения	Нет	К, О, С	установить рельефные таблички доступности		
				Количество кабин, оборудованных для инвалидов	0	К, О, С	Оборудовать кабину для инвалидов с габаритами не менее 165x180 см опорными поручнями, крючками для костылей на высоте 120 см и выступом 12 см, тактильной полосой, ведущей к кабине, опущаемой ногой, шириной 30 см.		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И(Г, У), ВНД-И(К, О, С)		2015-11-06 16-19-36.JPG, 2015-11-06 16-18-58.JPG	Этаж 2: Санузлы (кабинны открыты, раковина): Санузел отдельный: ->увеличить дверной проём до 90 см., установить рельефные таблички доступности. Оборудовать кабину для инвалидов с габаритами не менее 165x180 см опорными поручнями, крючками для костылей на высоте 120 см и выступом 12 см, тактильной полосой, ведущей к кабине, опущаемой ногой, шириной 30 см., установить опорные поручни; Этаж 1: Санузлы (кабинны открыты, раковина): Санузел отдельный: ->увеличить дверной проём до 90 см., установить рельефные таблички доступности, Оборудовать кабину для инвалидов с габаритами не менее 165x180 см опорными поручнями, крючками для костылей на высоте 120 см и выступом 12 см, тактильной полосой, ведущей к кабине, опущаемой ногой, шириной 30 см., установить опорные поручни; Этаж 2: Душевые (кабинны открыты): Душевая: ->установить рельефные таблички доступности, оборудовать душевую кабину для инвалидов с габаритами не менее 165x180 см опорными поручнями, ручным душем, переносными или закрепленными на стенах сиденьями, крючками для костылей на высоте 120 см и выступом 12 см, тактильной полосой, ведущей к кабине, опущаемой ногой, шириной 30 см.; Этаж 1: Душевые (кабинны открыты): Душевая: ->увеличить дверной проём до 90 см., установить рельефные таблички доступности, Оборудовать кабину для инвалидов с габаритами не менее 165x180 см опорными поручнями, крючками для костылей на высоте 120 см и выступом 12 см, тактильной полосой, ведущей к кабине, опущаемой ногой, шириной 30 см,

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ 09-11-2015_19.11.2015
от « ____ » 20 ____ г.

I Результаты обследования:

6 Прочие помещения

ДОД ФОК «Лазурный»
(Наименование объекта)

обл. Липецкая, Чаплыгинский р-н, г. Чаплыгин, пер. Московский, д. 8

(Адрес объекта)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Паличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание

1	Прочие помещения	есть		2015-11-06 16-16-58.JPG, 2015-11-06 16-18-09.JPG	Прочие помещения		К, О		
					разделка		К, О		
					Ширина проема двери в стяту	80	К, О	увеличить дверной проем до 90 см.	
2	Прочие помещения	есть		2015-11-06 16-16-58.JPG, 2015-11-06 16-18-09.JPG	Прочие помещения		К, О		
					разделка		К, О		
					Ширина проема двери в стяту	80	К, О	увеличить дверной проем до 90 см.	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Прочие помещения	ДЧ-И(Г), ДУ-И(К, О, С, У)		2015-11-06 16-16-58.JPG, 2015-11-06 16-18-09.JPG	

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:

Приложение 7
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ 09-11-2015_19.11.2015
от « ____ » 20 ____ г.

I Результаты обследования:

7 Средства информации и телекоммуникации
ДОД ФОК «Лазурный»
(Наименование объекта)

обл. Липецкая, Чаплыгинский р-н, г. Чаплыгин, пер. Московский, д. 8
(Адрес объекта)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Средства информации и телекоммуникации	есть		2015-11-06 16-14-56.JPG, 2015-11-06 16-13-10.JPG	Визуальные средства информации о предоставлении услуги			
					Надписи			
					высота прописных букв	4	С	увеличить высоту символов надписей до 7,5 см.
					освещенность	Нет	С	оборудовать освещением средства информации
					размещение на высоте	177	К, С, Г	уменьшить высоту средств информации до 1,6 м.
					Указатели, пиктограммы	Нет	С	установить тактильно-визуальные указатели, пиктограммы
					Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	Нет	К, О, С, Г	оборудовать помещение малогабаритными аудио-визуальными справочными системами
					Речевые информаторы и маяки	Нет	С	установить речевые информаторы
					Светодиодные текстовые табло для вывода оперативной информации	Нет	С, Г	оборудовать помещение светодиодными текстовыми табло
					Тактильные средства информации о предоставлении услуги	Нет	С	установить тактильные средства информации об услугах
					Телефоны и таксофоны			

				Таксофон с автоматическим перемещением аппарата на высоте 80 см (В)	Нет	К	оборудовать помещение таксофоном	
				Таксофон с автоматическим перемещением аппарата по высоте (AB)	Нет	К	оборудовать помещение таксофоном	
				Текстофоны (текстовые телефоны)	0	Г	оборудовать помещение таксофоном(текстовым телефоном)	
				Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	0	С, Г	оборудовать помещение телефоном с усилением звука и увеличенными тактильными клавишами	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Средства информации и телекоммуникации	ДУ-И(У)ВНД-И(К, О, С, Г)		2015-11-06 16-14-56.JPG, 2015-11-06 16-13-10.JPG	Этаж 1: Средства информации и телекоммуникации - оборудовать освещением средства информации, уменьшить высоту средств информации до 1,6 м., установить тактильно-визуальные указатели, пиктограммы, оборудовать помещение малогабаритными аудио-визуальными справочными системами, установить речевые информаторы, оборудовать помещение световыми текстовыми табло, установить тактильные средства информации об услугах, оборудовать помещение таксофоном, оборудовать помещение таксофоном(текстовым телефоном), оборудовать помещение телефоном с усилением звука и увеличенными тактильными клавишами

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:

Перечень мероприятий по приведению зданий

МБОУ ДОЛ ФОК «Лазурный»

в соответствие с требованиями доступности, включая доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения на 2013 год

Дата актуальности 09.11.2015

Этаж 1 -> Зона целевого назначения -> Зона обслуживания (обслуживание через окно/прилавок)

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Работы по адаптации объектов
		К	О	С	Г			
1	2			3		4	5	6
	гардероб	K	O	S	G			
	- Высота рабочей поверхности	X				80-110 см	105	
	- Габариты зоны обслуживания	X				не менее 90x150 см		
	- глубина	X				не менее 150 см	200	
	-ширина	X				не менее 90 см	300	

Этаж 1 -> Территория, прилегающая к зданию -> Территория объекта (вход на территорию, территория без лестниц и пандусов, автостоянка)

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Работы по адаптации объектов
		К	О	С	Г			
1	2			3		4	5	6
	Автостоянка посетителей №1	K	O	S	G	норматив не установлен		
	-Доля машино-мест для инвалидов	X	X			не менее 10%	0	оборудовать автостоянку для инвалидов
	-Размер места со специальным знаком	X				350x500 см		
	-глубина	X				500 см	0	оборудовать места со специальным знаком глубиной в 5 м.
	-ширина	X				350 см	0	оборудовать места со специальным знаком шириной в 3,5 м.
	-расстояние до входа в здание	X	X			не более 50 м	20	
	Вход на территорию	K	O	S	G			
	-Знак доступности учреждения	X	X	X	X	наличие	Нет	установить тактильно-визуальные знаки доступности
	-Путь к главному (специализированному) входу в здание	X	X	X	X			
	-декоративное ограждение, выполняющее направляющую функцию			X		наличие	Нет	оборудовать путь ко входу декоративными ограждениями
	-места отдыха: через 200 м		X			наличие	Нет	оборудовать территорию местами отдыха: через 200 м..
	-указатели направления движения	X	X		X	наличие	Нет	установить указатели.
	-ширина полосы движения	X	X			не менее 180 см	200	
	-ширина прохода, калитки, проема в ограждении (в свету)	X	X	X		не менее 90 см	200	

Этаж 2 -> Санитарно-гигиенические помещения -> Санузлы (кабинки открытые, раковина)

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Работы по адаптации объектов
		К	О	С	Г			
1	2			3		4	5	6
	Санузел отдельный	K	O	S	G			
	-Дверной проём							
	-высота внутреннего порога	X				не более 2,5 см	1	
	-высота наружного порога	X				не более 2,5 см	1	
	-Ширина проёма двери в свету	X				не менее 90 см	58	увеличить дверной проём до 90 см.
	-Знак доступности помещения	X	X	X		наличие	Нет	установить рельефные таблички доступности
	-Количество кабин, оборудованных для инвалидов	X	X			не менее 1 ед.	0	Оборудовать кабину для инвалидов с габаритами не менее 165x180 см опорными поручнями, крючками для костылей на высоте 120 см и выступом 12 см, тактильной полосой, ведущей к кабине, ощущаемой ногой, шириной 30 см.
	-Кабинки	X	X					
	-Габариты	X				не менее 180x165 см		
	-минимальная глубина	X				не менее 180 см		
	-минимальная ширина	X				не менее 165 см		
	-Зона для кресла-коляски рядом с унитазом	X				не менее 80x120 см		
	-глубина	X				не менее 120 см		
	-ширина	X				не менее 80 см		
	-крючки для костылей(на высоте 120 см с выступом 12 см)		X			наличие		
	-опорные поручни	X	X			наличие		
	-Тактильная направляющая полоса к кабине, ощущаемая ногой или тростью (ширина)			X		30 см		
	-Раковина	X	X			наличие	Да	
	-высота раковины	X	X			75-85 см	80	
	-зона у раковины для кресла-коляски (минимальная глубина)	X				не менее 130 см	185	
	-зона у раковины для кресла-коляски (минимальная ширина)	X				не менее 85 см	85	
	-опорный поручень	X				наличие	Нет	установить опорные поручни

Этаж 1 -> Санитарно-гигиенические помещения -> Санузлы (кабины открытые, раковина)

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Работы по адаптации объектов
		К	О	С	Г			
1	2			3		4	5	6
	Санузел отдельный							
	-Дверной проём	X						
	-высота внутреннего порога	X				не более 2,5 см	0	
	-высота наружного порога	X				не более 2,5 см	0	
	-Ширина проёма двери в свету	X				не менее 90 см	80	увеличить дверной проём до 90 см.
	-Знак доступности помещения	X	X	X		наличие	Нет	установить рельефные таблички доступности
	-Количество кабин, оборудованных для инвалидов	X	X			не менее 1 ед.	0	оборудовать кабину для инвалидов с габаритами не менее 165x180 см опорными поручнями, крючками для костылей на высоте 120 см и выступом 12 см, тактильной полосой, ведущей к кабине, ощущаемой ногой, шириной 30 см.
	-Кабины	X	X					
	-Габариты	X				не менее 180x165 см		
	-минимальная глубина	X				не менее 180 см		
	-минимальная ширина	X				не менее 165 см		
	-Зона для кресла-коляски рядом с унитазом	X				не менее 80x120 см		
	-глубина	X				не менее 120 см		
	-ширина	X				не менее 80 см		
	-крючки для костылей(на высоте 120 см с выступом 12 см)		X			наличие		
	-опорные поручни	X	X			наличие		
	-Тактильная направляющая полоса к кабине, ощущаемая ногой или тростью (ширина)			X		30 см		
	-Раковина	X	X			наличие		
	-высота раковины	X	X			75-85 см	81	
	-зона у раковины для кресла-коляски (минимальная глубина)	X				не менее 130 см	240	
	-зона у раковины для кресла-коляски (минимальная ширина)	X				не менее 85 см	242	
	-опорный поручень	X				наличие	Нет	установить опорные поручни

Этаж 2 -> Санитарно-гигиенические помещения -> Душевые (кабины открытые)

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Работы по адаптации объектов
		К	О	С	Г			
1	2			3		4	5	6
	Душевая							
	-Дверной проём							
	-высота внутреннего порога	X	X	X		не более 2,5 см	1	
	-высота наружного порога	X	X	X		не более 2,5 см	1	
	-Ширина проёма двери в свету	X				не менее 90 см	80	увеличить дверной проём до 90 см.
	-Знак доступности помещения	X	X	X		наличие	Нет	установить рельефные таблички доступности
	-Количество кабин, оборудованных для инвалидов	X	X	X		не менее 1 ед.	0	оборудовать душевую кабину для инвалидов с габаритами не менее 165x180 см опорными поручнями, ручным душем, переносными или закрепленными на стенае сиденьями, крючками для костылей на высоте 120 см и выступом 12 см, тактильной полосой, ведущей к кабине, ощущаемой ногой, шириной 30 см
	-Открытые кабины							

Этаж 2 -> Прочие помещения -> Прочие помещения

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Работы по адаптации объектов
		К	О	С	Г			
1	2			3		4	5	6
	спортивный зал							
	-Дверной проём	X	X					
	-высота внутреннего порога	X				не более 2,5 см	2	
	-высота наружного порога	X				не более 2,5 см	0,5	
	-Ширина проёма двери в свету	X	X			не менее 90 см	120	
	-Подходы к оборудованию и мебели	X	X			не менее 90 см	400	
	-Подходы к оборудованию и мебели при необходимости поворота кресла-коляски на 90 градусов	X				не менее 120 см	400	
	-Ширина пути движения в чистоте	X	X					
	-При движении кресла-коляски в одном направлении	X	X			не менее 150 см	400	
	-Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	X	X			не менее 120 см	400	
	раздевалка							
	-Дверной проём	X	X					
	-высота внутреннего порога	X				не более 2,5 см	1	
	-высота наружного порога	X				не более 2,5 см	1	
	-Ширина проёма двери в свету	X	X			не менее 90 см	80	увеличить дверной проём до 90 см.
	-Подходы к оборудованию и мебели	X	X			не менее 90 см	150	

	-Подходы к оборудованию и мебели при необходимости поворота кресла-коляски на 90 градусов	X			не менее 120 см	150	
	-Ширина пути движения в чистоте	X	X				
	-При движении кресла-коляски в одном направлении	X	X		не менее 150 см	150	
	-Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	X	X		не менее 120 см	150	

Этаж 1 -> Прочие помещения -> Прочие помещения

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Работы по адаптации объектов
		К	О	С	Г			
1	2			3		4	5	6
	раздевалка	K	O	C	G			
	-дверной проём	X	X					
	-высота внутреннего порога	X				не более 2,5 см	1	
	-высота наружного порога	X				не более 2,5 см	1	
	-Ширина проёма двери в свету	X	X			не менее 90 см	80	увеличить дверной проём до 90 см.
	-Подходы к оборудованию и мебели	X	X			не менее 90 см	120	
	-Подходы к оборудованию и мебели при необходимости поворота кресла-коляски на 90 градусов	X				не менее 120 см	120	
	-Ширина пути движения в чистоте	X	X					
	-При движении кресла-коляски в одном направлении	X	X			не менее 150 см	150	
	-Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	X	X			не менее 120 см	150	

Этаж 2 -> Пути движения внутри здания -> Пути движения (коридор/холл, лестница)

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Работы по адаптации объектов
		К	О	С	Г			
1	2			3		4	5	6
	Коридор/холл	K	O	C	G			
	-Место отдыха и ожидания (наибольшее расстояние между входом в коридор/холл и ближайшим местом отдыха/ожидания или соседними местами отдыха/ожидания)	X	X	X		не менее 25 м		
	-для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см	X	X			не менее 1 ед. на этаж	5	
	-для лиц с нарушениями ОДА (О) (расстояние от сидения до полосы движения не менее 60 см)	X	X	X		не менее 1 ед. на этаж	0	оборудовать коридор сидениями для отдыха лиц с нарушениями ОДА
	-Навесное оборудование в зоне движения, наибольший выступ			X		не более 10 см.	0	
	-Тактильная полоса			X		Наличие	Нет	предусмотреть наличие тактильной полосы
	-Ширина коридора менее 150 см.						Нет	
	-Наличие разворотных площадок	X				наличие		
	-Разворотная площадка							
	-Ширина полосы движения при открытых дверях кабинета	X				не менее 120 см	150	
	Лестница в зоне оказания услуги	K	O	C	G			
	-Высота ступеней и ширина пропусты	X	X					
	-высота подъема ступеней	X	X			не более 15 см.	15	
	-одинаковая геометрия всех ступеней	X	X			Соблюдается	Да	
	-ширина пропусты	X	X			не менее 30 см.	30	
	-Контрастная окраска крайних ступеней			X		наличие	Нет	сделать контрастную окраску крайних ступеней
	-Наличие внутренних пандусов	X	X	X		наличие	Нет	оборудовать лестницу пандусом или приобрести электроподъёмник
	-Пандус внутренний к лестнице							
	-Подъемник для инвалидов	X	X			наличие	Нет	приобрести мобильный подъёмник
	-подъёмник для инвалидов вертикальный (В)					наличие		
	-подъёмник для инвалидов мобильный (М)					наличие		
	-подъёмник для инвалидов наклонный (Н)					наличие		
	-Поручни с двумя сторонами	X	X			наличие	Нет	установить поручни на лестнице с двумя сторонами
	-горизонтальные завершения вверху с нетравмирующим окончанием	X	X			не менее 30 см		
	-горизонтальные завершения внизу с нетравмирующим окончанием	X	X			не менее 30 см		
	-на высоте	X	X			85-95 см		
	-Рельефная (тактильная) полоса перед маршем			X		наличие	Нет	установить рельефные полосы перед маршем
	-вверху (ширина)			X		60 см		
	-внизу (ширина)			X		60 см		
	-Эскалатор, траволатор	X				наличие	Не требуется	

Этаж 1 -> Пути движения внутри здания -> Пути движения (коридор/холл, лестница)

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Работы по адаптации объектов
		К	О	С	Г			
1	2			3		4	5	6
	Коридор/холл	K	O	C	G			
	-Место отдыха и ожидания (наибольшее расстояние между входом в коридор/холл и ближайшим местом отдыха/ожидания или соседними местами отдыха/ожидания)	X	X	X		не менее 25 м		
	-для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см	X	X			не менее 1 ед. на этаж	5	
	-для лиц с нарушениями ОДА (О) (расстояние от сидения до полосы движения не менее 60 см)	X	X	X		не менее 1 ед. на этаж	20	

-Навесное оборудование в зоне движения, наибольший выступ	X			не более 10 см.	0	
-Тактильная полоса	X			Наличие	Нет	предусмотреть наличие тактильной полосы
-Ширина коридора менее 150 см.	X			наличие	Нет	
-Наличие разворотных площадок	X					
-Разворотная площадка	X					
-Ширина полосы движения при открытых дверях кабинета	X			не менее 120 см	200	
Лестница в зоне оказания услуги	K	O	C	G		
-Высота ступеней и ширина пропуски	X	X				
-высота подъема ступеней	X	X		не более 15 см.	15	
-одинаковая геометрия всех ступеней	X	X		Соблюдается	Да	
-ширина пропуски	X	X		не менее 30 см.	30	
-Контрастная окраска крайних ступеней	X			Наличие	Нет	сделать контрастную окраску крайних ступеней
-Наличие внутренних пандусов	X	X	X	наличие	Нет	оборудовать ступени стационарным или переносным пандусом либо приобрести подъемник
-Пандус внутренний к лестнице						
-Подъемник для инвалидов	X	X		наличие	Нет	приобрести мобильный подъемник
-подъемник для инвалидов вертикальный (В)				наличие		
-подъемник для инвалидов мобильный (М)				наличие		
-подъемник для инвалидов наклонный (Н)				наличие		
-Поручни с двух сторон	X	X		наличие	Нет	установить поручни на лестнице с двух сторон
-горизонтальные завершения вверху с нетравмирующим окончанием	X	X		не менее 30 см		
-горизонтальные завершения внизу с нетравмирующим окончанием	X	X		не менее 30 см		
-на высоте	X	X		85-95 см		
-Рельефная (тактильная) полоса перед маршем				наличие	Нет	установить рельефные полосы перед маршем
-вверху (ширина)				60 см		
-внизу (ширина)				60 см		
-Эскалатор, траволатор	X			наличие	Не требуется	

Этаж 1 -> Санитарно-гигиенические помещения -> Душевые (кабины открытые)

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Работы по адаптации объектов	Содержание
		K	O	C	G				
1	2					3	4	5	6
	Душевые	K	O	C	G				
	-Дверной проём								
	-высота внутреннего порога	X	X	X		не более 2,5 см	0		
	-высота наружного порога	X	X	X		не более 2,5 см	0		
	-Ширина проёма двери в свету	X				не менее 90 см	79	увеличить дверной проём до 90 см.	
	-Знак доступности помещения	X	X	X		наличие	Нет	установить рельефные таблички доступности	
	-Количество кабин, оборудованных для инвалидов	X	X	X		не менее 1 ед.	0	Оборудовать кабину для инвалидов с габеритами не менее 165x180 см опорными поручнями, крючками для настялей на высоте 120 см и выступом 12 см, тактильной полосой, ведущей к кабине, ощущаемой ногой, шириной 30 см.	
	-Открытые кабины								

Этаж 1 -> Вход в здание -> Вход в здание (крыльца, тамбур, лестница)

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Работы по адаптации объектов	Содержание
		K	O	C	G				
1	2					3	4	5	6
	Дверной проём								
	-высота внутреннего порога	X				не более 2,5 см	2,5		
	-высота наружного порога	X				не более 2,5 см	2,5		
	-двери автоматические раздвижные (А)					признак	Нет		
	-двери распашные (Р)					признак	Да		
	-ширина проёма в свету	X				не менее 90 см	114		
	Крыльцо (входная площадка)								
	-Высота площадки					норматив не установлен	48		
	-Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см	X	X	X		наличие	Нет	установить поручень (ограждение) площадки согласно нормативам	
	-Габариты площадки	X				не менее 220x220 см			
	-глубина	X				не менее 220 см	270		
	-ширина	X				не менее 220 см	780		
	-Навес	X	X	X		наличие	Да		
	-Нескользкое покрытие	X	X	X		наличие	Нет	установить нескользкое покрытие	
	Лестница наружная								
	-Высота ступеней и ширина пропуски					наличие			
	-Высота подъема ступеней	X	X			не более 15 см.	15		
	-Однократная геометрия всех ступеней	X	X			Соблюдается	Да		
	-Ширина пропуски	X	X			не менее 30 см.	30		
	-Контрастная окраска ступеней								
	-первая ступень					наличие	Нет	сделать контрастную окраску первой ступени	
	-последняя ступень					наличие	Нет	сделать контрастную окраску последней ступени	
	-Нескользкое покрытие	X	X			наличие	Нет	установить нескользкое покрытие	

-Поручни с двух сторон	X	X		наличие	Нет	установить опорные поручни с обеих сторон
-горизонтальные завершения поручня вверху с нетравмирующим окончанием (закруглением)		X		не менее 30 см		
-горизонтальные завершения поручня внизу с нетравмирующим окончанием (закруглением)		X		не менее 30 см		
-на высоте	X	X		85-95 см		
-Рельефная (тактильная) полоса перед маршем		X		наличие	Нет	оборудовать рельефной тактильной полосой маршрут
-вверху (ширина)		X		60 см		
-внизу (ширина)		X		60 см		
Наличие наружного подъемника	X			наличие	Не требуется	
-подъемник вертикальный (В)				наличие		
-подъемник наклонный (Н)				наличие		
Пандус переносной	X	X		наличие	Нет	оборудовать переносным пандусом
Тамбур	X			наличие	Да	
-Габариты тамбура	X			не менее 220x180 см		
-глубина	X			не менее 220 см	220	
-ширина	X			не менее 180 см	180	
-Дверной проём	X					
-высота внутреннего порога	X			не более 2,5 см	2,5	
-высота наружного порога	X			не более 2,5 см	2,5	
-двери автоматические раздвижные (А)				признак	Нет	
-двери распашные (Р)				признак	Да	
-ширина проёма в свету	X			не менее 90 см	114	

Этаж 1 -> Средства информации и телекоммуникации -> Средства информации и телекоммуникации

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Работы по адаптации объектов
		К	О	С	Г			
1	2	3				4	5	6
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	X		X	X	наличие	Да	
	-Надписи	X		X	X	наличие	Да	
	-высота прописных букв			X		не менее 7,5 см	4	увеличить высоту символов надписей до 7,5 см.
	-освещённость			X		наличие	Нет	оборудовать освещением средства информации
	-размещение на высоте	X		X	X	не более 160 см	177	уменьшить высоту средств информации до 1,5 м.
	-Указатели, пиктограммы			X		наличие	Нет	установить тактильно-визуальные указатели, пиктограммы
	-высота символов			X		не менее 7,5 см		
	-освещённость			X		наличие		
	-размещение на высоте	X		X		не более 200 см		
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	X	X	X	X	наличие	Нет	оборудовать помещения малогабаритными аудиовизуальными справочными системами
	Речевые информаторы и маяки			X		наличие	Нет	установить речевые информаторы
	-Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м ²			X		наличие		
	Световые текстовые табло для вывода оперативной информации			X	X	наличие	Нет	оборудовать помещения световыми текстовыми табло
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги			X		наличие	Нет	установить тактильные средства информации об услугах
	-маркировка кабинетов приема со стороны ручки			X		наличие		
	-на кабинках санитарно-бытовых помещений			X		наличие		
	-на кнопках управления лифта			X		наличие		
	-на поручнях лестниц			X		наличие		
	-размещение на высоте			X		60-110 см		
	Телефоны и таксофоны							
	-Таксофон с автоматическим перемещением аппарата на высоте 80 см (В)	X				наличие	Нет	оборудовать помещение таксофоном
	-Таксофон с автоматическим перемещением аппарата по высоте (AB)	X				наличие	Нет	оборудовать помещение таксофоном
	-Текстофоны (текстовые телефоны)			X		не менее 1 шт.	0	оборудовать помещение таксофоном(текстовым телефоном)
	-Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами			X	X	не менее 1 шт.	0	оборудовать помещение телефоном с усилением звука и увеличенными тактильными клавишами